



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MILANO

MESSAGGIO N°	del 30/09/2019
Da Comando Provinciale VV.F. Milano	
A: DIREZIONE REG. VV.F. LOMBARDIA	dir.salaop.lombardia@cert.vigilfuoco.it
A: CENTRO OP. D.VV.F.S.P. E D.C. - ROMA	centrooperativovvf@vigilfuoco.it
A: PREFETTURA DI MILANO	protocollo.prefmi@pec.interno.it
A: COMUNE DI MILANO	protocollo@postacert.comune.milano.it
A: COMUNE DI PERO	protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
A: ATS MILANO	protocollogenerale@pec.ats-milano.it
A: ARPA	arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Esalazione odori molesti - Pero Via Copernico

Si comunica che in data odierna alle ore 21,42 circa, personale di questo Comando è intervenuto nel Comune di Pero in Via Copernico a seguito di rilascio di odori molesti.

In luogo è presente impianto di depurazione acque gestito da CAP Milano, che risulta posto a confine e sul territorio del Comune di Milano.

Dalle indagini svolte risulta che il fenomeno abbia origini remote e che si manifesti in prossimità del depuratore stesso.

Il personale intervenuto ha provveduto immediatamente ad una verifica strumentale interna al sito escludendo in seguito l'eventuale presenza di sostanze gassose infiammabili o nocive.

Il personale 118 ha provveduto a monitorare le presenze presenti, stimate in 50 unità, delle quali sono risultate 3 con sintomatologia ma per le quali non è stato necessario ricorrere ad ulteriori indagini o cure ospedaliere.

Sono stati richiesti gli interventi di ATS e ARPA.

Non potendo escludere che l'origine sia da imputare a fonti esterne all'impianto (vedi rilasci abusivi di lavorazioni nei corsi d'acqua a monte) si invita l'Autorità Comunale e gli Enti citati, competenti in campo igienico/sanitario a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza, che riterranno necessari, al fine di confermare l'agibilità dei luoghi e l'effettiva origine della causa.

Questo Comando è intervenuto con 1 APS e Nucleo NBCR.

PER IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Carlo DALL'OPPIO
Il Funzionario di servizio
Ispettore Antincendio
Geom. Giuliano Santagata

Via Messina 35/37 - 20156 MILANO

Uffici

Tel. 02/3190.1 fax 02/33104430

E-mail: com.milano@cert.vigilfuoco.it

comando.milano@vigilfuoco.it

Tel. 02/3190.301 fax 02/3190.368

E-mail: so.milano@vigilfuoco.it

Emergenza



Sala Operativa